



LD-389C2 接线示意图



LD-389C2 接线示意图

输入量:

集热器温度
水箱上部温度
水箱下部温度
回水管温度

输出量:

1路温差循环
1路3时段定时/定温加热
1路3时段供水/温控回水

小技巧:

1, 温度探头在盲管里要打上玻璃胶
可显著减少探头由于进水后产生的故障率